



① 変換アダプタ固定台をベースアダプタもしくは制御盤に、付属の変換アダプタ固定台取付けネジ(M4×8)で固定してください。(両端2ヶ所)

② MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着してください。

③ 変換アダプタ取付けネジ(M2.6×20)で変換アダプタを固定してください。(4ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジの破損の原因になります。

④ 変換アダプタ下部取付けネジ(M3×20)で変換アダプタを固定してください。(1ヶ所)

⑤ 変換アダプタへMEMOCON-SC GLシリーズ(2000シリーズI/O)コネクタをコネクタ取付けネジ(M2.6)にて固定してください。(上下2ヶ所)