

MEE FA機器 テクニカルニュース

No. FAB7-008

2021 年 4 月発行

表 題 「FA グッズ 総合カタログ 省配線・省工数機器編」における誤記のお詫びと訂正

適用機種 FA グッズ

平素は当社 FA 機器製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、「FA グッズ 総合カタログ 省配線・省工数機器編」において記載に一部誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

1. 対象カタログ、対象ページ

対象カタログ:「FA グッズ 総合カタログ 省配線・省工数機器編」 56 ページ
対象ページ:56 ページ 選定表 MELSEC iQ-R シリーズ<アナログユニット>

2. 対象箇所 温度調節ユニットのシーケンサユニット形名

FA-TB20TCは「R60TCRT4」「R60TCRT4BW」との組み合わせは不可となります。

【誤】

温度調節ユニット	R60TCRT2TT2 R60TCRT4 R60TCRT2TT2BW R60TCRT4BW	中継端子台	ネジ	FA-TB20TC	P.168
----------	--	-------	----	-----------	-------



【正】

温度調節ユニット	R60TCRT2TT2 R60TCRT2TT2BW	中継端子台	ネジ	FA-TB20TC	P.168
----------	------------------------------	-------	----	-----------	-------

多大なるご迷惑をおかけしましたこと重ねてお詫び申し上げます。
修正版の最新カタログは当社 Web サイト「MEEFAN」からダウンロードできます。
(MEEFAN 製品カタログ: http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/product_catalog.html)

以上



〒102-8404 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)
ホームページURL <http://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
中 四 国 支 店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
九 州 支 店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術お問い合わせ
名古屋事業所

TEL.0568-36-2068 Web: www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/inquiry.html